



**СейсмоБезопасность**  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1044

**Выдан**

Общество с ограниченной ответственностью «ВКТехнология».

Адрес: 117519, Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 24, корпус 1, кв. 471.

Адрес места осуществления деятельности: 390525, Россия, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Поляны,  
ул. Новая, д. 24а.

Телефон: +74912504008, e-mail: vkt@vkt.cc.

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Кондиционеры центральные моделей: VKC, VKM, VKjet, выпускаемые по ТУ 4862-005-42322781-07

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64),

НП-031-01 (III категория сейсмостойкости), НП-001-15 (класс безопасности 4,  
возможность выполнения функций согласно п. 2.12)

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 30-23/02 от 20.02.2023 года, выданного Испытательным центром  
электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12,  
корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26.

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 10.03.2023

Срок действия сертификата: 09.03.2026

Руководитель органа  
по сертификации



Родзивон Г.А.  
(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург